



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.  
Città Della Disfida

\*\*\*\*\*

**“COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – AFFARI SOCIO-SANITARI, SPORT,  
TEMPO LIBERO” - VERBALE N. 23/2026**

L'anno duemilaventisei, addì 30 del mese di APRILE, alle ore 16:00, si è riunita, presso il Palazzo di Città, previa convocazione comunicata a ciascun componente, la VI Commissione Consiliare Permanente “Affari socio-sanitari, Sport, Tempo libero”, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1 – Palaborgia — infiltrazioni tetto: aggiornamenti.

Risultano presenti e assenti i componenti così come di seguito riportato:

| N. | Componente        | Carica          | Presente | Assente |
|----|-------------------|-----------------|----------|---------|
| 1  | Piccolo Raffaella | Presidente      | X        |         |
| 2  | Scommegna Santa   | Vice Presidente |          | X       |
| 3  | Memeo Riccardo    | Componente      |          | X       |
| 4  | Tupputi Vito      | Componente      | X        |         |
| 5  | Paolillo Giuseppe | Componente      | X        |         |

Il Presidente Piccolo, constatato il numero legale dei presenti per la VI Commissione (Consiglieri Piccolo, Tupputi e Paolillo), dichiara aperta la seduta alle ore 16:00 Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Simone Lucia. Partecipa ai lavori della Commissione l'Assessore Concetta Panza.

E' presente l'Assessore Panza Concetta che comunica ai presenti l'assenza del Dirigente dell'Ufficio Manutenzioni, scusandone la mancata partecipazione alla seduta; precisa, tuttavia, che il medesimo Dirigente ha provveduto a predisporre apposita relazione tecnica sull'argomento all'ordine del giorno, il cui contenuto viene illustrato dall'Assessore nel corso della seduta di Commissione.

Pertanto, si è proceduto all'esame delle problematiche relative alla copertura del Palaborgia, con particolare riferimento allo stato manutentivo della struttura e agli interventi necessari al ripristino definitivo delle infiltrazioni meteoriche.

L'Assessore Panza ha spiegato ai presenti che la copertura del palazzetto risulta costituita da pannelli sandwich coibentati della lunghezza di circa sei metri ciascuno, poggiati sulla struttura portante in acciaio e dotati di connessioni maschio-femmina sia trasversali che longitudinali. A seguito dei sopralluoghi effettuati, supportati da documentazione fotografica allegata agli atti, è emerso che nel corso degli anni sono già stati eseguiti diversi interventi di ripristino finalizzati a limitare le infiltrazioni di acqua piovana, soprattutto in corrispondenza delle giunture dei pannelli.

È stato evidenziato come tali interventi non abbiano prodotto risultati risolutivi, in quanto le caratteristiche tecniche degli ancoraggi e delle connessioni maschio-femmina, soggette nel tempo a deformazioni dovute agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche, alle vibrazioni e all'azione del vento, continuano a determinare fenomeni di disallineamento e infiltrazione.

Nel corso della discussione è stato inoltre rilevato che alcuni pannelli della copertura risultano attualmente deteriorati. La soluzione definitiva prospettata consiste nella realizzazione di una nuova copertura mediante pannelli ondulati fissati con appositi sistemi di ancoraggio, comprensivi di tagli, adattamenti, sormonti, pezzi speciali e materiali accessori, oltre alla posa di rivestimento in poliolefine.

L'Assessore Panza, successivamente, ha illustrato una stima sommaria dei lavori il cui quadro economico complessivo dell'opera potrebbe raggiungere un importo pari a circa euro 850.000,00.


Nel corso dell'esame è stato – altresì - evidenziato che la copertura attualmente non risulta dotata di linea salvavita conforme al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere preceduto dall'adeguamento della struttura alle normative vigenti in materia di sicurezza. La Commissione prende atto di quanto illustrato e rinvia ogni ulteriore valutazione agli approfondimenti tecnici e amministrativi di competenza.

I presenti auspicano l'individuazione di una soluzione condivisa che consenta la massima fruibilità della struttura.

La Commissione approva i verbali nr. 17/2026, 20/2026 e 21/2026.

Alle ore 16:45 la Presidente dichiara chiusa la seduta odierna.

Il Verbalizzante

Simone Lucia  


Il Presidente

Piccolo Raffaella  
