



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare  
Citta' della Disfida

## AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167, 2° E 3° TRIENNIO.

In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Sebastiano LONGANO



## PROGETTO ESECUTIVO STATO DI PROGETTO

Raccolta pareri autorizzazioni e prescrizioni

CODICE ELABORATO:

E 000 GE00 GEN RE 02

REV.

B

SCALA:

NOME FILE: E000GE00GENRE02B.doc

CONSORZIO AGGIUDICATARIO:

Research Consorzio Stabile Scarl

Il Rappresentante Legale



IMPRESA AFFIDATARIA

COBAR S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE  
Vito Matteo BAROZZI



Via Selva 101, 70022 - Altamura (Ba)

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

**VAMS** Ingegneria  
Via Nizza 154, 00198 - ROMA

RESPONSABILE DI PROGETTO:  
Dott. Ing. Niccolo' Saraca



Responsabili di settore:

Viabilità e corpo stradale	Dott. Ing. F. Ferraro
Idrologia ed Idraulica	Dott. Ing. A. Ademollo
Impianti	Dott. Ing. F. Di Benedetto
Strutture	Dott. Ing. G. Filosa
Geotecnica	Dott. Ing. E. Capanna
Sicurezza	Dott. Ing. F. Ferraro
Ambiente	Dott. G. Politi
Opere a verde	Arch. M. Rosati
Cantierizzazione	Dott. Ing. E. Capanna
Computi e Misure	Dott. Ing. M. Colombatti
Geologia	Dott. Geol. B. Colonnelli
Architettura ed Urb.	Dott. Arch. M. Tataranni

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	Giugno 2015	M.Villanova	F. Ferraro	N.Saraca
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	Luglio 2015	M.Villanova	F. Ferraro	N.Saraca



# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

## INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO.....	3
3. RISULTATI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI .....	5
3.1. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. ....	5
Macro Area Territoriale BARI-BAT .....	5
3.2. AUTORITA' IDRICA PUGLIESE .....	5
3.3. AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA .....	6
3.4. REGIONE PUGLIA - ARIF .....	8
3.5. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ....	8
3.6. PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI.....	8
11° Settore - Ambiente,Energia - Aree protette Servizio Tutela Acque .....	8
3.7. TELECOM ITALIA S.P.A. ....	10
3.8. ITALGAS S.P.A. - DISTRETTO SUD .....	10
3.9. FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I.....	11
Direzione Territoriale di Produzione - Bari.....	11
3.10. ANAS S.P.A.....	11
Compartimento di Bari .....	11
3.11. FERROTRAMVIARA S.P.A.....	11
3.12. REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AI TRASPORTI SETT. TRASPORTI - Direzione impianti fissi .....	12
4. RAPPORTO CONFERENZA DEI SERVIZI E RACCOLTA PARERI .....	13

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:



~ 1 ~



# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

---

## 1. PREMESSA

Il comune di Barletta con appalto integrato n° 46/2011 ha appaltato la "Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di zona 167 - 2° e 3° triennio.

Per l'esecuzione delle opere di che trattasi, sulla base del progetto definito elaborato dall'aggiudicataria RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in Napoli Viale della Costituzione centro direzionale edificio G, sono interessati numerosi Enti ai quali è stato necessario chiedere il rilascio del parere di competenza;

La stazione appaltante, comune di Barletta, al fine di acquisire le autorizzazioni e/o nulla osta all'approvazione del progetto ha indetto e gestito, a tutti gli effetti di legge e come specificato all'art. 3 del C.S.A., la "Conferenza di servizi" con gli Enti preposti ai pareri, concessioni, autorizzazioni licenze nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.

Al fine di acquisire i relativi pareri l'Amministrazione proponente ha provveduto preventivamente e depositare gli elaborati del progetto, interessanti i vari Enti, delle opere di che trattasi.

---

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:



~ 2 ~



# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

## 2. ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO

L'attività di acquisizione dei pareri, concessioni, autorizzazioni licenze e nulla osta, così come detto in premessa, si è sviluppata per mezzo di conferenza di servizio indetta dal comune di Barletta.

Gli ENTI interessati e convocati sono stati:

- 1) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - MACRO AREA TERRITORIALE BARI-BAT ;
- 2) AUTORITA' IDRICA PUGLIESE;
- 3) AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA;
- 4) REGIONE PUGLIA - ARIF (AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI);
- 5) ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - MACRO AREA TERRITORIALE SUD SVILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA;
- 6) PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, 11° SETTORE - AMBIENTE, ENERGIA - AREE PROTETTE SERVIZIO TUTELA ACQUE;
- 7) TELECOM ITALIA S.P.A.;
- 8) ITALGAS S.P.A - DISTRETTO SUD;
- 9) FERROVIE DELLO STATO S.P.A, - R.F.I, DIREZIONE TERRITORIALE DI PRODUZIONE;
- 10) ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO BA/1;
- 11) FERROTRAMVIARA S.P.A. ;
- 12) REGIONE PUGLIA, ASSESSORATO AI TRASPORTI SETTORE TRASPORTI - DIREZIONE IMPIANTI FISSI;

I lavori della Conferenza si sono sviluppati a seguito di due riunioni, in prima convocazione in data 04/08/2014 seconda e ultima convocazione in data 24/09/2014, avutesi presso la sede della ex Banca d'Italia del Comune di Barletta, sita in Corso Garibaldi, 210.

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:





# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

---

I risultati delle riunioni della conferenza di servizio sono riportati sui verbali e note allegate alla presente relazione.

Nell'ambito dello sviluppo della contenenza a seguito di chiarimenti progettuali sono stati trasmessi, agli Enti interessati, alcuni elaborati integrativi.

La conferenza si è definitivamente chiusa, con gli ottenimenti dei pareri e il recepimento delle relative prescrizioni o raccomandazioni.

---

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:

VAMS Ingegneria



# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

## 3. RISULTATI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

I lavori della conferenza di servizio si sono terminati con esito favorevole con alcune prescrizioni e raccomandazioni da parte di alcuni Enti riportati sui verbali di conferenza o su note trasmesse dagli stessi, di seguito allegate, che hanno comportato, per il loro recepimento, lo sviluppo di elaborati e relazioni integrativi.

In particolare:

### 3.1. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

#### Macro Area Territoriale BARI-BAT

Nel verbale dello 04/08/2014 ripetuto nel verbale del 24/09/2014, la Società esprime e ribadisce parere favorevole con la seguente prescrizione tecnica:

- Sostituzione, per esigenze di servizio, del diametro previsto dorsale principale da DN 200 a DN 100.

Recepita con l'aggiornamento dei sotto riportati elaborati:

- VR.2.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Pianta rete idrica - Tav. 1 di 2"
- VR.2.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Pianta rete idrica - Tav. 1 di 2"

### 3.2. AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

In verbale dello 04/08/2014 si riporta il rilascio della Attestazione di Compatibilità alle previsioni del Piano d'Ambito condizionata al rilascio del parere da parte dell'Acquedotto Pugliese di cui sopra.

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:





# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

## 3.3. AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

Nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio e per il superamento delle criticità che sono scaturite con il primo parere di non compatibilità al PAI dell'Autorità preposta, l'Amministrazione Comunale di Barletta ha dichiarato di sospendere la previsione di realizzazione del tratto viario prolungamento via Don Filannino e parte di trav. 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Boccaccio e opere connesse con esclusione dei soli tronchi idrico-fognanti.

Da tale atto e a seguito di documentazione integrativa trasmessa l'Autorità di Bacino con nota n° 0013261 del 23/10/2014 ha espresso Parere di Conformità al PAI a condizione che :

- sia dichiarato la non delocalizzazione dell'opera;
- le opere in progetto abbiano caratteristiche tecniche atte a non subire danni in caso di sommergenza e protette dall'insorgere di eventuali fenomeni erosivi derivanti dal passaggio della corrente di piena;
- sia adottato ogni accorgimento utile ad evitare che si possano verificare, in seguito ad eventi alluvionali, fenomeni di inquinamento ambientale, per i quali questa Autorità non assume alcuna responsabilità;
- vengano adottati tutti i provvedimenti necessari alla sicurezza in fase di cantiere in relazione ai fenomeni idrodinamici relativi al transito della piena nel corso d'acqua.

Con riferimento al predetto parere condizionato dell'AdB e con recepimento delle stesse la scrivente ha previsto:

### RETE FOGNATURA NERA

- **la sostituzione della condotta fognate nera prevista in gres ceramico del dn. 200 con tubazione in ghisa sferoidale per fogna stesso diametro per tutta la tratta Prolungamento di via Don Filannino e per le prime campate delle traverse 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> di via Boccaccio;**

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:







# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

- **l'utilizzo di pozzetti circolari monolitici in calcestruzzo armato in sostituzione di quelli previsti in progetto rettangolari e composti da elementi di rialzo sovrapponibili;**
- **impiego di chiusini, per i pozzetti d'ispezione, in ghisa sferoidale classe D 400 come previsto in progetto ma forniti di serratura e privi di ogni foro.**

Si riportano gli elaborati di recepimento delle condizioni dell'AdB:

- FN.1.2 - revisione 1, emissione novembre 2014 - " Pianta Fognatura acque nere - indicazione dei tronchi - Tav. 2 di 2";
- FN.2.6 - revisione 1, emissione novembre 2014 - " Profilo longitudinale - Rete Fognatura acque nere - Profilo longitudinale - Rete Fognatura acque nere - Crocevia S. Marco-SS 16 bis - Prolungamento Via da Vinci - Prolungamento Via Padre di Bari - 1^ e 2^ traversa di Via Barberini - Prolungamento Via Don Filannino
- FN.4.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - " Rete Fognatura acque nere - Particolari costruttivi pozzetto Monolitico";

## RETE IDRICA

In recepimento delle succitate prescrizioni, la scrivente ha inteso far proprie le indicazioni adottando per i manufatti insistenti nell'area di interesse (come peraltro fatto per la rete di fognatura nera) elementi di chiusura (chiusini) in ghisa sferoidale classe D400 forniti di serratura e privi di ogni foro ed inseriti in pozzetti di tipo circolare monolitico in calcestruzzo armato in sostituzione di quelli previsti in progetto dotati di apposita guarnizione di tenuta per evitare fenomeni di inquinamento della risorsa idrica in seguito ad eventi alluvionali.

Si riportano gli elaborati di recepimento delle condizioni dell'AdB:

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:







# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

- VR.13 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete Idrica - Sfiati, scarichi - Pianta, sezioni e particolari".

### 3.4. REGIONE PUGLIA - ARIF

Nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio l'Ente Regionale non ha mai partecipato considerando, pertanto, acquisito l'assenso all'esecuzione delle opere così come da progetto.

### 3.5. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'ente distributore ENEL nell'ambito della partecipazione alla prima seduta della conferenza di servizio 04/08/2014 ha ribadito il parere favorevole già espresso con nota n. 0547745 del 20/06/2014.

### 3.6. PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

#### 11° Settore - Ambiente, Energia - Aree protette Servizio Tutela Acque

Nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio e a seguito della trasmissione di elaborati integrativi per il superamento di alcune criticità, l'Amministrazione Provinciale - 11° settore con nota n° 64367-14 del 04/11/2014 ha espresso il superamento delle criticità riscontrate in prima fase con prescrizioni a carattere di progettazione esecutiva e della gestione.

Si riportano gli elaborati di recepimento delle integrazioni trasmesse per il superamento delle criticità:

- R.0 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Elenco Allegati"

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:





# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

- R.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Relazione Generale"
- R.2.3.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Relazione tecnica - Rete fognatura acque bianche ed impianti connessi"
- R.2.3.2 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete fognatura acque bianche ed impianti connessi - Relazione di calcolo idraulico"
- R.2.3.3 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete fognatura acque bianche ed impianti connessi - Specifiche tecniche delle opere elettromeccaniche"
- R.2.4 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Relazione tecnica - Manutenzione degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia ed accumulo"
- R.4 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Relazione geologica"
- R.7 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Relazione idrologica ed idraulica"
- R.7.2 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Relazione idrogeologica area impianti di trattamento ed accumulo"
- G.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Corografia"
- G.4 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Planimetria geologica"
- G.5 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Pianta della nuova viabilità - vincoli idrogeologici e fascia di rispetto elettrodotti"
- FB 1- revisione 1, emissione novembre 2014 - "Planimetria generale - fognatura acque bianche"
- FB 2 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Planimetria con indicazione dei bacini - fognatura acque bianche"
- FB 3- revisione 1, emissione novembre 2014 - "Planimetria di dettaglio - fognatura acque bianche - tav. 1 di 2"
- FB 4- revisione 1, emissione novembre 2014 - "Planimetria di dettaglio - fognatura acque bianche - tav. 2 di 2"

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:





# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

- FB 17 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete Fognatura acque bianche - Impianto di trattamento acque di prima pioggia e bacino di accumulo - Impianto A - pianta a quota - 3,50 m (strato tubazione inferiore)"
- FB 18 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete Fognatura acque bianche - Impianto di trattamento acque di prima pioggia e bacino di accumulo - Impianto A - pianta a quota - 2,70 m (strato tubazione superiore)"
- FB 19 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete Fognatura acque bianche - Impianto di trattamento acque di prima pioggia e bacino di accumulo - Impianto A - Sezioni"
- FB 28 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Rete Fognatura acque bianche - Impianto di trattamento acque di prima pioggia e bacino di accumulo - Impianto B - Pianta e sezioni"

### 3.7. TELECOM ITALIA S.P.A.

Nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio la Società TELECOM non ha mai partecipato considerando, pertanto, acquisito l'assenso alla esecuzione delle opere così come da progetto.

### 3.8. ITALGAS S.P.A. - DISTRETTO SUD

L'ente distributore nell'ambito della partecipazione alla prima seduta della conferenza di servizio del 04/08/2014 ha espresso parere favorevole all'intero progetto, trasmettendo planimetrie delle condotte già eseguito e recepito con aggiornamento degli elaborati:

- IM. 4.1 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Pianta con ipotesi di impianto della rete del gas metano tav 1 di 2";

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:



~ 10 ~



# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

- IM. 4.2 - revisione 1, emissione novembre 2014 - "Pianta con ipotesi di impianto della rete del gas metano tav 2 di 2";

### 3.9. FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I.

#### Direzione Territoriale di Produzione - Bari

Nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio e a seguito della trasmissione di elaborati integrativi al fine di completare l'istruttoria tecnica, la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. con nota n° FRI-DPR-DTP\_BA\A0011\P\2014\0004395 del 16/10/2014 ha espresso parere favorevole di larga massima sulle opere proposte al paragrafo "TEMPO 1" rimandando le opere previste al paragrafo "TEMPO 2" a solo dopo la rimozione della linea elettrodotto primaria aerea.

### 3.10. ANAS S.P.A

#### Compartimento di Bari

L'ente Nazionale nell'ambito della partecipazione alla due seduta della conferenza di servizio ha espresso Nulla Osta all'esecuzione delle opere fermo restando il rilascio di regolare concessione previo esame del progetto esecutivo e verifica dei limiti di proprietà dell'Ente.

### 3.11. FERROTRAMVIARA S.P.A

Nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio e degli atti integrativi trasmessi la Società, nella prima seduta della conferenza di servizio del 04/08/2014, ha espresso parere favorevole a condizione del rispetto, delle distanze dal muro a secco per il ciglio stradale e dalla rotaia più vicina per i sotto servizi, salvo deroghe da parte della Regione Puglia.

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:





# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

---

## 3.12. REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AI TRASPORTI SETT. TRASPORTI -

### Direzione impianti fissi

L'Ente Regionale interessata, anche per mezzo della Ferrotramviaria S.p.A., per il rilascio della deroga al rispetto dei limiti di distanze tra le opere da realizzare e la linea ferroviaria BARLETTA-ANDRIA, nell'ambito dell'attività della Conferenza di Servizio l'Ente Regionale non ha mai partecipato.

Essendo questa propedeutica alla fase esecutiva delle opere si proseguirà nell'iter autorizzativo se necessario.

---

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:

VAMS Ingegneria



# COMUNE DI BARLETTA

Realizzazione di urbanizzazioni primarie nel piano di  
zona della nuova 167, 2° e 3° triennio.

Raccolta pareri, autorizzazioni e prescrizioni

Progetto Esecutivo

---

## 4. RAPPORTO CONFERENZA DEI SERVIZI E RACCOLTA PARERI

---

IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTAZIONE:

VAMS Ingegneria



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al valore militare e merito civile  
Città della Disfida

Prot. n. 51328

Barletta li 08/10/2014

RACCOMANDATA A.R.

SPETT. LE

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.  
MACRO AREA TERRITORIALE BARI-BAT  
VIA MOSE' DA TRANI 2  
76125 TRANI (BAT)

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE  
VIA BORSELLINO E FALCONE, 2  
70100 BARI.

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA  
C/O TECNOPOLIS  
S.P. PER CASAMASSIMA KM. 3  
70010 VALENZANO (BA)

REGIONE PUGLIA - ARIF  
AZIENDA REGIONALE ATTIVITA'  
IRRIFGUE E FORESTALI  
VIALE LUIGI CORIGLIANO, 1  
70132 BARI

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE SUD  
SVILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA  
CASELLA POSTALE 1031  
70100 BARI

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA- TRANI  
11° SETTORE - AMBIENTE,ENERGIA AREE  
PROTETTE SERVIZIO TUTELA ACQUE  
VIA TASSELGARDO 3/5  
76125 TRANI

TELECOM ITALIA S.P.A  
FOCAL POINT LOTTIZZAZIONE SUD 1  
P.ZZA MATER ECCLESIA, 5  
70124 BARI



ITALGAS S.P.A  
DISTRETTO SUD  
VIA LEONARDO DA VINCI, 1  
76121- BARLETTA (BAT)

FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I.  
DIREZIONE TERRITORIALE DPRODUZIONE  
P.ZZA ALDO MORO  
STRADA INTERNA FS N. 57  
70126 BARI

ANAS S.P.A.  
COMPARTIMENTO BA/1  
VIALE ENAUDI, 15  
70100 BARI

FERROTRAMVIARA S.P.A.  
P.ZZA A. MORO 50/B  
70122 BARI

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO AI TRASPORTI  
SETTORE TRASPORTI  
DIREZIONE IMPIANTI FISSI  
VIA GUIDO RUGGIERO, 58  
70125 BARI



RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL  
VIALE DELLA COSTITUZIONE  
CENTRO DIREZIONALE EDIFICIO G  
NAPOLI

AL SIG. SINDACO  
SEDE

**OGGETTO: Realizzazione di "urbanizzazioni primarie nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (Bat) – Trasmissione verbali n. 1 e n.2 della Conferenza di servizi -**

Per opportuna conoscenza, in allegato si trasmettono i verbali n. 1 e n. 2 della Conferenza di servizi relativa alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto indicata, svoltasi nelle sedute del 04/08/2014 e del 07/10/2014. La seduta del 07/10/2014 è risultata conclusiva del procedimento, a norma di quanto disposto dalla Legge n. 142/1990 e s.m.i.

Tanto dovevasi

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Sebastiano Longano

IL PRESIDENTE  
ing. Gianrodolfo Di Bari



# COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

## CONFERENZA DI SERVIZI

per l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (Bat).

PREMESSO

che, con comunicazione in data 11/07/2014, prot. n.38491, è stata indetta per il giorno 04/08/2014, ore 10,30, presso la sede dei settori tecnici del Comune di Barletta ubicata in Corso Garibaldi, 210, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la Conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni e/o nulla osta necessari all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (Bat);

che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, quali enti gestori di pubblici servizi interferenti o comunque interessati al progetto indicato in epigrafe i seguenti soggetti:

- CONQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - MACRO AREA TERRITORIALE BARI-BAT;
- AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - BARI;
- AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA;
- REGIONE PUGLIA - ARIF - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' - IRRIGUE E FORESTALI - BARI;
- NEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE SUD VILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA - BARI;
- PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA- TRANI - 11° SETTORE - AMBIENTE, ENERGIA AREE PROTETTE SERVIZIO TUTELA ACQUE - TRANI;
- ELECOM ITALIA S.P.A - FOCAL POINT LOTTIZZAZIONE SUD 1 - BARI;
- ALGAS S.P.A - DISTRETTO SUD - BARLETTA;
- FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I. - DIREZIONE TERRITORIALE DI PRODUZIONE - BARI;
- ENAS S.P.A. COMPARTIMENTO BA/1 - BARI;
- FERROTRAMVIARA S.P.A. - BARI;
- REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AI TRASPORTI - SETTORE TRASPORTI - DIREZIONE IMPIANTI FISSI - BARI;
- RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - NAPOLI





elencati, come dalla documentazione acquisita agli atti della Conferenza. Il Presidente, dà lettura ai presenti dei pareri pervenuti come di seguito riportati:

**AUTORITA' IDRICA PUGLIESE** – Bari: esprime parere favorevole con la precisazione della dotazione idrica e la necessità di parere dell'AQP, giusta parere pervenuto a mezzo fax allegato al presente verbale;

**AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA: parere di non compatibilità al PAI**, giusta nota n. 0010003 del 04/08/2014. Letto il parere si ritiene che debba essere approfondita con l'A. d B. la tematica della mancata richiesta di parere relativa alla variante 2009. L'indispensabilità dell'intervento in esame, per la parte inerente ed oggetto di esame A. d B., proprio per l'eliminazione degli allagamenti; l'eventuale possibilità di spostare i tronchi idrico fognari nella zona a ridosso dei fabbricati. *Oggetto di esame è la parte di progetto relativa al settore 7 -*

**ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.** - divisione infrastrutture e reti macro area territoriale sud sviluppo rete Puglia e Basilicata – Bari: **parere favorevole** trasmesso con nota n. 0547745 di prot. del 20/06/2014, allegata in copia al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Letto il parere, la Conferenza si riserva gli ulteriori adempimenti del caso.

**PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA- TRANI** - 11° settore - ambiente, energia aree protette servizio tutela acque – Trani: **valutazione tecnica negativa**, trasmessa con nota n. 0045978-14 dell'1/08/2014, allegata in copia al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. E' stata richiesta documentazione integrativa finalizzata all'acquisizione dei chiarimenti/approfondimenti tecnici relativi alle criticità progettuali rilevate. Letto il parere, il Presidente chiede al progettista di predisporre le integrazioni richieste al fine di superare le criticità emerse nel parere in oggetto.

**FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I.** - direzione territoriale di -produzione – Bari: **parere sospeso, atteso che l'autorizzazione a costruire in fascia asservita, potrà essere concessa solo dopo la verifica tecnica del progetto esecutivo delle opere da realizzare.** Inoltre, al fine di completare l'istruttoria tecnica sono state richieste alcune integrazioni documentali, giusta nota n. 000313 di prot. del 09/07/2014, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. letto il parere, il presidente dispone la trasmissione degli elaborati integrativi al fine di sollecitare l'emissione dei pareri di competenza. Gli elaborati suddetti vengono depositati in data odierna da parte dell'impresa. A breve, saranno comunque eliminate le problematiche suddette, atteso che sarà interrata la linea in altra posizione.


**NAS S.P.A. COMPARTIMENTO BA/1** – Bari: nulla osta di massima, fermo restando che ogni opera realizzata su pertinenza ANAS potrà essere eseguita solo in esito al rilascio di regolare concessione da parte della stessa società e previo esame del progetto esecutivo, giusta nota n. CBA-0025847-P di prot. del 31/07/2014, , allegata in copia al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Letto il parere, emerge la necessità di verificare i limiti di proprietà ANAS citati nel parere in oggetto. La verifica sarà effettuata di ufficio da parte dei tecnici del Settore LL.PP.

PRESIDENTE, PROCEDE QUINDI AD ACQUISIRE IL PARERE DEGLI ENTI PRESENTI, COME DI SEGUITO:

**CQUEDOTTO PUGLIESE s.p.a.** - macro area territoriale BARI-BAT: il delegato, conferma il parere già espresso in sede di progetto preliminare. Chiede la possibilità di sostituire il diametro previsto da 200 a 100 dorsale principale, per esigenze di servizio;

**ITALGAS S.P.A.** - distretto sud – Barletta. Parere favorevole all'intero progetto. Le imprese che realizzeranno le opere dovranno fornire all'ITALGAS supporti cartacei o informatoci delle condotte realizzate precisando che i riferimenti alle quote sono indicativi. L'Italgas resta a disposizione per sopralluoghi congiunti. Al fine di servire gli alloggi del Settore 4, viste le difficoltà di posare la rete, l'Italgas sta vagliando la possibilità di variare il progetto al fine di costruire una rete dorsale su Via Bonelli e penetrazioni di strade a denominarsi per un totale di 800 metri lineari per allacciare 330 utenze domestiche. L'opera sarà eseguita secondo i dettami della vigente convenzione.

**FERROTRAMVIARA S.P.A.** – Bari: parere favorevole a condizione che il ciglio stradale disti almeno 50 m. dall'attuale muro a secco. Eventuali sotto servizi dovranno essere posti ad almeno venti metri dalla più vicina rotaia, giusta disposizione di legge vigente, salvo deroghe da parte della Regione Puglia.


*(dicom. 5.10)*  
*(1) "richiede"*  


Valutate le risultanze della Conferenza, tenuto conto della necessità di acquisire i pareri degli Enti che non si sono ancora pronunciati o che hanno espresso parere sfavorevole sulla base della necessità di acquisire spiegazioni o integrazioni, il Presidente aggiorna la Conferenza a data da destinarsi che sarà comunicata a tutti gli Enti invitati a quella odierna, dando atto che i lavori a norma di legge, dovranno concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data odierna.

Alle ore tredici, vengono ultimati i lavori della presente seduta della Conferenza.

Del che si è redatto il presente verbale che dopo lettura data a voce alta alle parti, trovato conforme alla volontà espressa, viene dalle stesse sottoscritto come segue:

Il Presidente della Conferenza di servizi ing. Gianrodolfo Di Bari




Il R.U.P. ing. Sebastiano Longano




Acquedotto pugliese s.p.a. -macro area territoriale Bari-BAT;



Enel distribuzione s.p.a. - divisione infrastrutture e reti macro area territoriale sud sviluppo rete Puglia e Basilicata - Bari;

Amodio   
@


Italgas s.p.a - distretto sud - Barletta;



Ferrottramviara s.p.a. - Bari;



Research consorzio stabile s.c.a.r.l. - Napoli



Società di ingegneria VAMS s.r.l.





# COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

## CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA

per l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (Bat).

### PREMESSO

che, in data 04/08/2014, alle ore 10,30, presso la sede dei settori tecnici del Comune di Barletta ubicata in Corso Garibaldi, 210, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si è svolta la Conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni e/o nulla osta necessari all'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (Bat);

che alla suddetta seduta, risultavano assenti, benchè invitati a partecipare alla Conferenza i seguenti rappresentanti di enti gestori di pubblici servizi interferenti o comunque interessati al progetto indicato in epigrafe:

**AUTORITA' IDRICA PUGLIESE – BARI – assente;**

**AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA - assente;**

**REGIONE PUGLIA – ARIF - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' -IRRIGUE E FORESTALI – BARI - assente;**

**PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA- TRANI - 11° SETTORE - AMBIENTE,ENERGIA AREE PROTETTE SERVIZIO TUTELA ACQUE – TRANI - assente;**

**TELECOM ITALIA S.P.A - FOCAL POINT LOTTIZZAZIONE SUD 1 – BARI - assente;**

**FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I. - DIREZIONE TERRITORIALE DI PRODUZIONE – BARI – assente;**

**ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO BA/I – BARI - assente;**

**REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AI TRASPORTI - settore trasporti - direzione impianti fissi – Bari - assente;**

che, nell'ambito della suddetta Conferenza di servizi sono stati acquisiti sul progetto di cui in epigrafe, depositato in Conferenza, i pareri dei soggetti gestori dei pubblici servizi interferenti o comunque interessati dal citato progetto, analiticamente in appresso riportati nel verbale n. 1, unitamente a pareri già depositati presso il Settore LL.PP.;



che, stante la necessità di acquisire i pareri degli Enti assenti alla Conferenza o che hanno espresso parere sfavorevole sulla base della necessità di acquisire spiegazioni o integrazioni, il Presidente aggiornava la Conferenza a data da destinarsi da comunicare a tutti gli Enti già invitati, dando atto che i lavori a norma di legge, dovranno concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data della prima seduta.

Che, per effetto di quanto sopra, con nota n. 48021 di prot. del 18/09/2014, sono stati invitati a partecipare alla presente riunione conclusiva della Conferenza, quali enti gestori di pubblici servizi interferenti o comunque interessati al progetto indicato in epigrafe i seguenti soggetti:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - MACRO AREA TERRITORIALE BARI-BAT;

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - BARI;

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA;

REGIONE PUGLIA - ARIF - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' - IRRIGUE E FORESTALI - BARI;

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE SUD SVILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA - BARI;

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA- TRANI - 11° SETTORE - AMBIENTE, ENERGIA AREE PROTETTE SERVIZIO TUTELA ACQUE - TRANI;

TELECOM ITALIA S.P.A - FOCAL POINT LOTTIZZAZIONE SUD 1 - BARI;

ITALGAS S.P.A - DISTRETTO SUD - BARLETTA;

FERROVIE DELLO STATO S.P.A - R.F.I. - DIREZIONE TERRITORIALE DI PRODUZIONE - BARI;

ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO BA/1 - BARI;

ERROTRAMVIARA S.P.A. - BARI;

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AI TRASPORTI - SETTORE TRASPORTI - DIREZIONE IMPIANTI FISSI - BARI;

SEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - NAPOLI

OTTO CIÒ PREMESSO,

il giorno duemila quattordici, il giorno sette del mese di ottobre, in Barletta, presso la sede dei servizi tecnici comunali, ufficio del Dirigente, sono riuniti i partecipanti alla Conferenza di servizi, presieduta dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Barletta, con l'assistenza del Responsabile Unico del procedimento ing. Sebastiano Longano.

Alle ore 11,45, il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente ha esplicitato l'obiettivo della Conferenza odierna, volto a conseguire gli assensi da parte delle amministrazioni e degli enti interessati dall'approvazione del progetto assenti nella precedente seduta ed ha illustrato le concrete modalità di svolgimento della riunione.

Per gli interventi intervenuti per le amministrazioni in premessa citate i soggetti qui di seguito riportati:

ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO BA/1 - BARI - è presente il geom. Stornata;

SEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - NAPOLI -



presenti l'ing. Luigi Biondi ed il geom. Giuseppe Festa;

**SOCIETA' DI INGEGNERIA VAMS S.R.L.** - ing. Ferraro Filiberto per lo studio di progettazione.

Il Presidente legge ai presenti il verbale delle seduta precedente. Prende atto che nel verbale suddetto, per mero errore materiale, a proposito del parere espresso dalla Ferrotramviaria s.p.a. è riportato che " il ciglio stradale disti almeno 50m. dall'attuale muro a secco". La dizione esatta è "almeno m. 5,50 dall'attuale muro a secco", come rilevabile dal verbale originale manoscritto presente in atti presso il Settore LL.PP.- Il Presidente dispone di notificare la suddetta correzione a tutti gli interessati.

Il rappresentante dell'ANAS conferma il parere già fornito dalla stessa con nota del 31/07/2014, prot. CBA-0025847, già presente in atti presso il Settore LL.PP.-

Il Comune di Barletta comunica di aver già fornito la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti dall'Autorità di Bacino, la R.F.I., la Provincia BAT e la Telecom.

Comunica altresì che la Provincia BAT, ha fatto pervenire, in data odierna, comunicazione di impossibilità a partecipare alla presente Conferenza di servizi, preannunciando l'espressione del parere di competenza.

Non essendoci altri interventi, il Presidente, alle ore 12,15 dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.


Comunica che l'Amministrazione Comunale adotterà il provvedimento finale all'esito dell'ottenimento dei pareri dell'Autorità di Bacino e della Provincia BAT, in aggiunta a quelli già acquisiti, oltre a quelli per i quali vige il "silenzio assenso". Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che dopo lettura data a voce alta alle parti, trovato conforme alla volontà espressa, viene dalle stesse sottoscritto come segue:

Il Presidente della Conferenza di servizi ing. Gianrodolfo Di Bari




Il R.U.P. ing. Sebastiano Longano




ANAS s.p.a. - geom. Stornata

Research consorzio stabile s.c.a.r.l. - Napoli - ing. Luigi Biondi



Geom. Giuseppe Festa

societa' di ingegneria VAMS s.r.l. - ing. Filiberto Ferraro





# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al valore militare e merito civile  
Città della Disfida

Prot. n.

Barletta li

RACCOMANDATA A.R.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL  
VIALE DELLA COSTITUZIONE  
CENTRO DIREZIONALE EDIFICIO G  
80100 NAPOLI

**OGGETTO: Realizzazione di "urbanizzazioni primarie nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta – Progetto definitivo provvisoriamente aggiudicatario - Trasmissione pareri degli Enti ed Amministrazioni interessati dalla Conferenza di servizi -**

Per doverosa informazione, in allegato si trasmettono i pareri, autorizzazioni e /o nulla osta, espressi dagli Enti ed Amministrazioni interessati dalla Conferenza di servizi all'uopo convocata, necessari all'approvazione del progetto definitivo provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto dei lavori di realizzazione di "urbanizzazioni primarie nel piano di zona della 167, 2° e 3° triennio", con l'invito a codesto Consorzio a rimodulare il progetto definitivo presentato in sede di gara agli stessi, entro e non oltre giorni dieci decorrenti dalla data della presente. Resta inteso che oltre ai suddetti pareri, pervenuti a questo Ufficio in date diverse, dovranno essere considerati anche quelli espressi direttamente in Conferenza di Servizi, i cui verbali sono stati già trasmessi a codesto Consorzio con separate apposite comunicazioni.

Elenco pareri che si trasmettono:

1. ENEL distribuzione – divisione infrastrutture e reti – macro area territoriale Sud Sviluppo rete Puglia e Basilicata;
2. ANAS s.p.a. – compartimento della viabilità per la Puglia;

3. Autorità Idrica Pugliese;
4. R.F.I. – Direzione Territoriale Produzione Bari;
5. Autorità di Bacino della Puglia;
6. Provincia di Barletta – Andria – Trani – Settore VII – Ambiente, Rifiuti e Contenzioso.

Tanto dovevasi

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Sebastiano Longano

IL PRESIDENTE  
ing. Gianrodolfo Di Bari



*x* *Stefano Morellina*  
*ARR*  
*16/10/14*  
PRATICACDS/2014-21

TRASMESSA VIA P.E.C.

Direzione Territoriale Produzione Bari

*P. Morellina*  
*15/10/14*

**COMUNE DI BARLETTA**  
Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici  
Via Cavour, 1  
**76121 BARLETTA (BAT)**

Oggetto: Comune di Barletta. Realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (BAT).

Richiedente: COMUNE DI BARLETTA. Conferenza di Servizi del 7 Ottobre 2014.

Allegati n.2

In riscontro alla convocazione indicata in oggetto, pervenuta intempestiva per la partecipazione, si trasmette la presente comunicazione e si chiede che la stessa venga formalmente acquisita agli atti della Conferenza di Servizi.


Esaminati gli elaborati progettuali integrativi ricevuti da codesto Comune con la nota prot. 42100 del 5/8/2014, si esprime parere favorevole di larga massima sulle opere proposte al paragrafo "TEMPO 1" dell'elaborato 09714 BT RUP D-R.16 della relazione tecnica illustrativa dell'elettrodotto 150 kV.

In considerazione che a breve la linea primaria aerea di RFI, interferente con le opere di urbanizzazione di codesta amministrazione comunale, dovrà essere smantellata dopo la messa in esercizio del nuovo tratto di elettrodotto in cavo interrato, le opere previste al paragrafo "TEMPO 2" del suddetto elaborato e ricadenti nell'area sottoposta a servitù di elettrodotto, potranno essere realizzate solo dopo la rimozione della linea primaria aerea, così come regolamentato dalla convenzione RFI S.p.A. – Comune di Barletta, repertorio n.1412 del 16 dicembre 2009, e dell'Atto Integrativo Modificativo RFI SpA – Comune di Barletta, repertorio n. 421 del 25 luglio 2013.

Qualora per impedimenti non prevedibili, l'elettrodotto in questione non possa essere rimosso, si conferma il contenuto della precedente nota di questa Società RFI-DPR-DTP\_BA\A0011\PA20\2014\3418 del 31/7/2014, che ad ogni buon fine si allega alla presente, per quanto concerne l'approvazione del progetto esecutivo delle opere previste in fascia asservita e la stipula con codesta Amministrazione del relativo preventivo atto di consenso.

Cordiali saluti.


Il Direttore  
Ing. Stefano MORELLINA



R.F.I. S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Bari – Viale Interno Stazione FS, n.57 - 70123 BARI

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexiescod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.007.632.680,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

NOME FILE: CDS 2014-21 PARERE 7-10-2014



TRASMESSA VIA P.E.C.

PRATICA CDS/2014-21

Direzione Territoriale Produzione Bari

**COMUNE DI BARLETTA**  
Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici  
Via Cavour, 1  
76121 **BARLETTA (BAT)**

*x Ed. Longano*  
*MR*  
*06/08/14*

Oggetto: Comune di Barletta. Realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona 167, 2° e 3° triennio" nell'abitato di Barletta (BAT).

Richiedente: COMUNE DI BARLETTA. Conferenza di Servizi del 4 Agosto 2014.

Allegati n.1

Si trasmette la presente comunicazione con le sottoindicate considerazioni ed informazioni, in riscontro alla convocazione indicata in oggetto, pervenuta da codesto Comune con la nota prot. 38491 del 11/7/2014, e si chiede che la stessa venga formalmente acquisita agli atti in sede di Conferenza di Servizi.

Esaminati gli elaborati progettuali richiesti nelle vie brevi, e ricevuti in data 29 Luglio u.s., verificata la posizione delle aree interessate dalle opere rispetto alle infrastrutture ferroviarie, per quanto di competenza, si conferma in sede di Conferenza di Servizi il contenuto della nota di questa Società RFI-DPR-DTP\_BA\A0011\P\2014\3013 del 9/7/2014, che ad ogni buon fine si allega alla presente, inerente le opere a costruire sulla fascia asservita dell'elettrodotto 150 kV RFI Barletta-Molfetta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o per fornire quegli elementi e dati che si ritenessero utili per le successive fasi operative e partecipative.

*[Signature]*  
Il Direttore  
Ing. Roberto PAGONE

R.F.I. S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Bari – Viale Interno Stazione FS, n.57 - 70123 BARI

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.007.632.680,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

NOME FILE: CDS 2014-21 PARERE 4-8-2014



Direzione Territoriale Produzione Bari  
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 9/7/2014  
RFI-DPR-DTP\_BAWA00111P2014  
0003013

Spett.le  
COMUNE DI BARLETTA  
AREA TECNICA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Corso Cavour, 1  
76121 BARLETTA (BT)

**Oggetto:** Realizzazione di “urbanizzazione primaria nel piano di Zona della 167, 2° e 3° triennio”, nell’ambito di Barletta (Bat).  
Autorizzazione a costruire sulla fascia asservita dell’elettrodotto 150 kV RFI Barletta-Molfetta.

Rif. Nota Prot. n. 31778 del 10/06/2014.-

In risposta alla nota a riferimento, si fa presente che, in forza della servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto e di passaggio sulle aree attraversate, nelle more della rimozione della linea aerea AT e dei sostegni – prevista, come è noto, dalla Convenzione Rep.n. 1412 del 16/12/2009 stipulata con codesta Amministrazione - l’autorizzazione a costruire in fascia asservita potrà essere concessa da questa Società solo dopo la verifica tecnica del progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Al fine del completamento dell’istruttoria tecnica, si chiede a codesta Amministrazione, in qualità di proprietario delle particelle catastali gravate dalla servitù di elettrodotto, di integrare la documentazione presentata con i sottoelencati elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, con indicazione della campata di linea interessata, numero di posizione dei relativi sostegni, superficie dell’area soggetta a servitù (fascia di m 21, con asse fune di guardia dell’elettrodotto), da occupare nella





realizzazione delle opere di urbanizzazione, identificativi di foglio e particella delle opere;

- Stralcio di planimetria catastale;
- Disegni ed elaborati grafici degli scavi di fondazione, piante ad alto fusto da impiantare, paline di illuminazione pubblica, con indicazione delle distanze dai conduttori dell'elettrodotto;
- Relazione descrittiva ed elaborati grafici relativi ai cantieri di lavoro previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con indicazioni relative a distanza dai sostegni e dai conduttori dell'elettrodotto, viabilità di cantiere, aree di deposito, fasi di lavoro, ecc.;
- Indicazione delle opere previste per la difesa a protezione di sostegni dell'elettrodotto ricadenti in vicinanza delle nuove strade da realizzare;
- Documentazione fotografica sullo stato di fatto.

Si fa presente che i lavori di urbanizzazione ricadenti nell'area sottoposta a servitù di elettrodotto potranno essere eseguiti solo dopo l'approvazione del progetto, debitamente integrato come sopra specificato, e la stipula con codesta Amministrazione dell'apposito atto di consenso.

Distinti saluti.

Roberto PAGONE



**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA**  
*L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19*  
**C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)**  
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari  
tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724  
www.adb.puglia.it e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it)

Autorità di Bacino della Puglia  
AOO Protocollo Generale  
USCITA - 23/10/2014 15:09 - 0013261  
PROTOCOLLO :

**COMUNE DI BARLETTA**  
Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici  
c.a. Ing. G. Di Bari  
c.a. Ing. S. Longano  
[dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it)

**E P.C. REGIONE PUGLIA**  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela  
e la sicurezza ambientale e per l'attuazione  
delle opere pubbliche  
Servizio Protezione Civile  
PEC: [servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO** | Realizzazione di “urbanizzazione primaria nel piano di zona della nuova 167, 2° e 3°  
triennio” nell’abitato di Barletta (BT)  
| PARERE DI CONFORMITA'

Si riscontra la nota prot. n. 47724 del 17/09/2014 (prot. AdBP n. 11382 del 18/09/2014), trasmessa da codesta amministrazione in seguito al parere di questa Autorità al prot. n. 10003 del 04/08/2014, e le integrazioni trasmesse con nota prot. n. 50072 del 30/09/2014 (prot. AdBP n. 12265 del 03/10/2014).

**Premesso che:**

- con Delibera n. 39 del 30/11/2005 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- con nota prot. n. 1492 del 10/02/2010 l’AdBP ha trasmesso all’Amministrazione Comunale di Barletta la Carta Idrogeomorfologica, valutata favorevolmente in linea tecnica dal Comitato Tecnico dell’AdBP in data 10/11/2009 e in corso di definitiva approvazione.

**Visti** gli elaborati del progetto definitivo (allegati 09714BTRUPD: FB.12.A, VR.3.6, FN.2.6, INTEGRATIVA) trasmessi con la nota prot. n. 50072 del 30/09/2014 (prot. AdBP n. 12265 del 03/10/2014),

**Considerato che:**

- codesta amministrazione dichiara di sospendere la previsione di realizzazione del tratto viario di prolungamento di via Flaminio, che in parte ricade in aree a media pericolosità di inondazione, e di realizzando invece solo l’intervento relativo ai tronchi idrici e fognari;

**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA**  
**L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19**  
**C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)**  
**Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari**  
**tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724**  
**www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it**

*Valutato che:*

- l'intervento così proposto rientra tra quelli consentiti dell'art. 8 delle NTA del PAI;

### **SI ESPRIME**

per quanto di competenza, in merito al progetto in epigrafe con solo riferimento alla realizzazione dei tronchi idrici e fognari, parere di compatibilità al PAI, a condizione che:

- sia dichiarata la non delocalizzabilità dell'opera;
- le opere in progetto abbiano caratteristiche tecniche atte a non subire danni in caso di sommergenza e protette dall'insorgere di eventuali fenomeni erosivi derivanti dal passaggio della corrente di piena;
- sia adottato ogni accorgimento utile ad evitare che si possano verificare, in seguito ad eventi alluvionali, fenomeni di inquinamento ambientale, per i quali questa Autorità non assume alcuna responsabilità.
- vengano adottati tutti i provvedimenti necessari alla sicurezza in fase di cantiere in relazione ai fenomeni idrodinamici relativi al transito della piena nel corso d'acqua.


Al Responsabile Unico del Procedimento di Codesta Amministrazione è demandata la verifica dell'ottemperanza di tali prescrizioni.

Infine, dalle analisi idrauliche agli atti di questa Autorità e del Comune di Barletta, come richiamato alla nota prot. n. 10003/2014 emerge che una porzione consistente dell'area del settore 7 risulta soggetta ad allagamento, come testimoniato anche da recenti eventi alluvionali. Si rappresenta dunque la necessità che sia disposto un Piano di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92, in cui le procedure di allerta siano anche attivate sulla scorta delle registrazioni idrometriche sul canale Ciappetta-Camaggi.

Il presente parere si riferisce agli elaborati progettuali vidimati dall'Autorità di Bacino della Puglia, riportanti pari data e numero di protocollo, che dovranno essere ritirati presso la sede di Valenzano previo appuntamento da concordarsi telefonicamente o per mezzo di posta elettronica.

*Il Segretario Generale*

Prof. Ing. Antonio Rosario Di SANTO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'LR', is located at the bottom left of the page.



- 4 NOV. 2014

CETT. LAIONA P. ...

Prot. 56655



*Provincia di Barletta - Andria - Trani*

SETTORE VIII – AMBIENTE, RIFIUTI E CONTENZIOSO

TEL. 0883/1978727 – FAX 0883/1978015

Trasmessa via PEC

Codice org.	PROVINCIA BAT
Protocollo	0064367-14
Data	04/11/2014
Classificazione	IX.01.01U

0 00035 877516

Comune di Barletta  
Alla c.a. del Dirigente del Settore Ambiente  
ing. Gianrodolfo DI BARI  
[protocollo@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.barletta.bt.it)  
[dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it)  
76121 Barletta (BT)

OGGETTO: D.L.vo n. 152/06 e ss. mm. ed ii. e R.R. n. 26 del 17/12/2013 – Richiesta parere allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento della rete di fognatura pluviale del quartiere "Zona 167" di Barletta. Lavori della CdS del 07/09/2014.

**VISTO CHE:**

- con nota prot. 30715 del 05/06/2014, acquisita al protocollo della Provincia di Barletta – Andria - Trani al n. 33950 del 09/06/2014, il Comune di Barletta nella persona del Sindaco, ha attivato il procedimento autorizzativo previsto dal RR n. 26/2013, allegando la documentazione tecnico - amministrativa relativa alle opere da realizzare ed in particolare: la Relazione Generale (R1) rev 0; la Relazione tecnica – Rete fognatura acque bianche ed impianti connessi (R.2.3.1) rev 0; Relazione tecnica – Rete fognatura acque bianche ed impianti connessi – relazione di calcolo idraulico (R.2.3.2) rev 0; Relazione tecnica – rete fognatura acque bianche ed impianti connessi – specifiche tecniche delle opere elettromeccaniche (R 2.3.3) rev 0; Relazione tecnica – manutenzione degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia ed accumulo (R 2.4) rev 0; Relazione geologica (R 4) rev 0; relazione idrologica ed idraulica (R 7) rev 0; gli elaborati grafici con i seguenti identificativi G.1, G.4, G.5, FB1, FB2, FB3, FB4, FB17, FB18, FB 19FB28 tutti quanti rev 0;
- con successiva nota prot. 38491 del 11/07/2014, acquisita in atti al prot. 42891 del 17/07/2014, il Comune di Barletta ha indetto la Conferenza di Servizi per il giorno 04/08/2014, chiedendo l'espressione del parere di competenza di questa Amministrazione;
- con nota prot. 45978 del 01/08/2014 lo scrivente Settore, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale nella seduta del 23/07/2014, formulava una valutazione tecnica negativa, rilevando le seguenti significative lacune documentali e criticità tecnico-progettuali, in contrasto con le finalità di tutela del corpo ricettore (suolo), come definite dal regolamento regionale di settore:

"omissis

1. I progettisti dichiarano che l'impianto di trattamento è dimensionato per la portata di prima pioggia, pur non indicando esplicitamente il relativo valore nelle relazioni depositate. A tal proposito si evidenzia l'assenza di un sistema di ripartizione della portata in ingresso che consenta il transito della sola portata di progetto (prima pioggia) alle sezioni di trattamento e il bypass delle portate eccedenti verso la sezione di accumulo finale, questo anche al fine di garantire l'efficienza del trattamento di dissabbiatura e disoleazione proposto.
2. In riferimento a quanto evidenziato al punto 1 è necessario, inoltre, segnalare le criticità progettuali relative alle sezioni di trattamento (dissabbiatura e disoleazione) previste nell'attuale configurazione impiantistica (in assenza di un sistema di ripartizione delle portate in ingresso). Infatti, la stazione di dissabbiatura non risulta essere stata opportunamente compartimentata, né per la stessa è stata effettuata esplicitamente una verifica del suo





## Provincia di Barletta - Andria - Trani

SETTORE VIII – AMBIENTE, RIFIUTI E CONTENZIOSO

TEL. 0883/1978727 – FAX 0883/1978015

proporzionamento, in funzione della portata di progetto (lunghezza, larghezza, volume di accumulo e velocità del mezzo liquido). Inoltre, per quel che attiene il sistema di disoleazione proposto, si evidenzia che i pacchi lamellari come quelli adottati nel progetto, non risultano svolgere la loro funzione, considerato che, per tale scopo, devono essere sempre al di sotto del pelo libero affinché la separazione delle fasi (solido – liquido o liquido – liquido con diverso peso specifico) possa essere regolata dalla legge di Stokes o dai principi di fluidodinamica. Inoltre non si comprende la modalità di raccolta degli olii nel pozzetto dedicato, atteso che il pelo libero della vasca risulta variabile in funzione dell'attivazione del sistema di sollevamento. Una tale condizione potrebbe comportare che eventuali olii separati e presenti sul pelo libero possano essere veicolati verso il recapito finale.

3. Non viene verificata l'idoneità idraulica delle tubazioni di fogna bianca esistenti (collettore di via Barberini e collettore di via Dante) a ricevere le acque sollevate dagli impianti A e B e collettarle in sicurezza idraulica verso il recapito finale.
4. In riferimento al sistema di accumulo e scarico di troppo pieno negli strati superficiali del sottosuolo (trincee) si riscontrano l'assenza di una relazione idrogeologica in cui vengano riportate le caratteristiche idrogeologiche del sito individuato, quale corpo recettore di emergenza (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, coefficiente di permeabilità, rispetto del franco di sicurezza con la sottostante falda acquifera, secondo quanto previsto dal RR n. 26/2013).

.....omissis”

### **PRESO ATTO:**

- del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04/08/2014 presso il Comune di Barletta, acquisito in atti al prot. 47204 del 08/08/2014, nella quale il Presidente (della CdS) chiedeva al progettista di “predisporre le integrazioni richieste al fine di superare le criticità emerse nel parere in oggetto”;
- della nota prot. 44354 del 28/08/2014, acquisita in atti al prot. 49710 del 29/08/2014, con la quale il Comune di Barletta ha trasmesso la seguente documentazione: Relazione di calcolo idraulico – integrazione (R.2.3.2.-BIS rev1 agosto 2014); Relazione idrogeologica – integrazione R7 – BIS rev1 agosto 2014); elaborati grafici con identificativo FB17, FB18, FB 19, FB 28 rev1 agosto 2014; Allegato 1 e 2 modulistica di settore;
- del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 11/09/2014, all’esito delle valutazioni della nuova documentazione depositata;
- del parere dell’AdB Puglia prot. 13261 del 23/10/2014.

### **CONSIDERATO CHE** dalla documentazione agli atti di questo Settore risulta che:

L’intervento prevede la realizzazione delle fognature pluviale a servizio della zona 167 del Comune di Barletta, interessando l’ampia zona delimitata da via degli Ulivi, via delle Querce, via Paolo Ricci, via Palmitessa, via Dante Alighieri, via Boccaccio l’asse F.F. Bari-Nord e la strada vicinale.

Il bacino afferente la rete di progetto è stato suddiviso in tre sottobacini, due dei quali muniti di impianti (A e B) che consentiranno il trattamento della portata di prima pioggia e l’accumulo delle stesse acque e di quelle di dilavamento successive, mentre il terzo sottobacino sarà munito di un impianto di sollevamento (C) che rilancerà le acque meteoriche in arrivo all’impianto di trattamento identificato con A. Solo dalla documentazione trasmessa all’esito della Conferenza di Servizi emerge che il sistema di trattamento è costituito da una stazione di grigliatura (sia per le acque di prima che di seconda pioggia) e da un successivo dispositivo di partizione delle portate che consente di operare una separazione della portata di prima pioggia da sottoporre ai successivi trattamenti di dissabbiatura e disoleazione da quella eccedente quella di prima pioggia.

L’impianto presenta inoltre una sezione di accumulo delle acque di prima pioggia da destinare anche al riutilizzo, un sistema di accumulo temporaneo attraverso la realizzazione di una rete di tubazioni interrate e la dispersione del volume eccedente attraverso una trincea drenante laterale, intercettata da una tubazione di drenaggio che convoglia le acque eccedenti verso l’impianto di sollevamento.





## Provincia di Barletta - Andria - Trani

### SETTORE VIII – AMBIENTE, RIFIUTI E CONTENZIOSO

TEL. 0883/1978727 – FAX 0883/1978015

I sistemi di trattamento e accumulo avviano, ad evento meteorico terminato, le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia al recapito finale temporaneo che risulta essere l'attuale rete di fogna bianca a servizio della Città di Barletta, in attesa che si realizzi il collettore principale che fungerà da corpo idrico ricettore per tutti i sistemi di intercettazione e trattamento delle acque meteoriche dell'intera zona 167.

- Vista la documentazione acquisita agli atti;
- Viste le LL.RR. nn. 24 del 19.12.1983 e 31 del 02.05.1995;
- Visto il D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;
- Visto il Piano regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009;
- Visto il Regolamento regionale n. 26 del 09/12/2013, pubblicato sul BURP n. 166 del 17/12/2013;
- Visto l'art.107 del T.U. del D.L.vo n.267/2000;
- Visto lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Settore ritiene superate le criticità riscontrate nella proposta progettuale di cui trattasi, così come modificata dagli elaborati grafico-descrittivi depositati con nota prot. 44354 del 28/08/2014, per i profili tecnici relativi allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo "del troppo pieno" del sistema di trattamento e accumulo delle acque meteoriche di dilavamento secondo quanto previsto dal R.R. n. 26/2013, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in sede di progettazione esecutiva quanto rappresentato nella relazione idrogeologica dovrà essere verificata con prove sito-specifiche per la conferma dei valori del coefficiente di permeabilità rappresentati nella relazione tecnica depositata solo con la precitata nota prot. 44354 del 28/08/2014;
2. le successive modifiche progettuali che il Comune e la società intendono apportare al progetto definitivo oggetto di parere (es. pag. 4 della relazione di calcolo idraulico-integrazione rev 1-agosto 2014) dovranno essere coerenti con i dati e gli elementi di valutazione fino ad ora sottoposti all'esame della Conferenza;
3. L'elaborazione del progetto esecutivo sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere formulato dall'AdB Puglia;
4. In caso di assenza di modifiche e/o alterazione al quadro progettuale e documentale oggetto del presente procedimento con l'eventuale attivazione dello scarico dovranno essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a. inviare a questo Settore, nonché all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT c/o DAP Bari, comunicazione della data di attivazione dello scarico a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del presente parere;
  - b. trasmettere l'esito delle prove sito-specifiche richieste al punto 1;
  - c. trasmettere alla Provincia, a firma di un tecnico abilitato, certificato di collaudo statico e funzionale del sistema di intercettazione, convogliamento, trattamento, accumulo e scarico delle acque meteoriche di cui trattasi e del sistema di smaltimento (efficienza pedologica);
  - d. eseguire adeguati interventi di manutenzione e pulizia delle opere fognarie interessate allo scorrimento delle acque piovane e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di garantire l'efficienza dei trattamenti, e l'assenza di occlusioni che potrebbero arrecare





*Provincia di Barletta - Andria - Trani*

SETTORE VIII – AMBIENTE, RIFIUTI E CONTENZIOSO

TEL. 0883/1978727 – FAX 0883/1978015

- pregiudizio allo smaltimento finale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro;
- e. adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, prevenendo soprattutto nel periodo estivo, diffusioni di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per l'ambiente;
  - f. controllare l'efficienza del trattamento, comprese le caratteristiche idrauliche, chimico-fisico delle acque meteoriche trattate e assicurare lo smaltimento del materiale grigliato e dei fanghi rivenerenti dalle stazioni di grigliature e sedimentazione mediante ditte autorizzate;
  - g. predisporre adeguati controlli sui collettori di scarico della fogna pluviale per garantire l'immissione delle sole acque di pioggia ed escludere possibili immissioni abusive di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia;
  - h. rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla formulazione del presente parere, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
  - i. comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture impiantistiche e alle opere di fognatura realizzate, informando gli Uffici della Provincia, di ogni eventuale modifica delle condizioni quali-quantitative dello scarico, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013;
  - j. di demandare all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT c/o DAP Bari l'esecuzione di eventuali controlli allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento che la stessa Agenzia vorrà predisporre, al fine di accertare l'adeguamento della qualità delle stesse acque ai parametri imposti dalla legge, facendo tenere gli esiti a questa Provincia;
  - k. sono fatte salve le autorizzazioni, concessioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche.
  - l. nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente parere, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., Titolo IV Capo III, art. 130, lett. a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I, artt. 133, 134, 135 e 136;
  - m. il presente parere è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi sopra riportati e comunque per motivi igienico-sanitari;

Il responsabile del Procedimento  
(Dott. Pierelli Emiliano)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Vito Bruno)



Anas SpA Società con Socio Unico  
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587  
 Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224  
 Sede Compartimentale: Viale Luigi Einaudi 15 - 70125 Bari - Tel. 080.5091111 - Fax 080.5091437  
 Pec [anas\\_puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas_puglia@postacert.stradeanas.it)  
 Compartimento della Viabilità per la Puglia

ANAS S.p.A



Prot. CBA-0025847-P del 31/07/2014

Area: D.T.E.  
 Ufficio: C.M. BAI  
 Allegati: 0

Settore manutenzione  
 Unità organizzativa - Responsabile  
 ex Art. 4 L. 241/90

Servizio \_\_\_\_\_  
 Responsabile del Procedimento  
 ex Art. 5 L. 241/90

Sig. \_\_\_\_\_  
 IL DIRIGENTE INCARICATO

Al Comune di Barletta  
 Settore Manutenzioni  
 Ufficio Manutenzione Strade  
 Viale Marconi, 31  
 70051 - Barletta - (BAT)

**OGGETTO:** Realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona della I67, 2° e 3° triennio nell'abitato di Barletta (BAT)

Con riferimento alla nota di Codesta Amministrazione Comunale n° 3849I dell'11/07/2014 relativa all'oggetto, si fa presente che la realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste su strade in gestione da parte di questa Società, possono essere autorizzate dall'Anas previo rilascio di apposito atto concessorio.

Peraltro è anche necessario che nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione, si provveda alla delimitazione del centro abitato da parte di Codesta Amministrazione per la quale Anas ha più volte sollecitato la trasmissione dell'apposita delibera comunale ad oggi ancora non pervenuta.

Si fa comunque presente che, allo stato attuale, i limiti di proprietà Anas non coincidono con quelli indicati negli elaborati di progetto da voi presentati per cui su tale aspetto è necessario un confronto.

Per quanto riguarda la Conferenza di servizi, esaminati gli elaborati preliminari presentati da Codesto Comune, si esprime nulla osta di massima, fermo restando che per quanto in premessa, ogni opera a realizzarsi su pertinenze Anas potrà essere eseguita solo in esito al rilascio di regolare concessione di questa Società e previo esame del progetto esecutivo.

La presente costituisce riscontro alla nota Comunale n° 34578 del 23/06/2014 e parere ai fini della Conferenza di Servizio.


Ad ogni buon fine si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e sopralluoghi finalizzati a rilevare in loco i limiti delle rispettive competenze territoriali.

IL DIRIGENTE TECNICO  
 Area Esercizio  
 Ing. Carlo PULLANO



Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl





Trasmissione via pec

Autorità idrica pugliese

USCITA:3051 01/08/14 11.28



Al Sig. Sindaco del Comune di  
BARLETTA  
[segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it)

Comune di BARLETTA  
Settore Edilizia pubblica e privata  
c.a. ing. Gianrodolfo DI BARI

e, p.c. Acquedotto Pugliese  
[direzione.generale@pec.aqp.it](mailto:direzione.generale@pec.aqp.it)  
Unità Territoriale di BARI BAT  
[ut.bari@pec.aqp.it](mailto:ut.bari@pec.aqp.it)

Oggetto: Attestazione Compatibilità: Progetto per la realizzazione dell'urbanizzazione primaria nel Piano di Zona della 167, 2° e 3° triennio – rif. convocazione conferenza servizi prot. n. 38491 del 11/07/2014.

Con riferimento alla documentazione trasmessa unitamente alla convocazione della Conferenza di Servizi, ed alla richiesta di rilascio del previsto parere di compatibilità con il Piano d'Ambito (di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AIP n.ro 7 del 09/01/2012), nel comunicare l'impossibilità della scrivente a prendere parte alla già detta Conferenza, si significa quanto segue.

L'intervento in questione consiste nella realizzazione di maglie di rete idrica e fognaria a servizio di una nuova area di urbanizzazione in prolungamento alle condotte esistenti ed in esercizio.

Si ritiene opportuno precisare a codesta Amministrazione comunale che il Piano d'Ambito vigente riporta la previsione demografia ISTAT, corrispondente allo scenario alto, e che per gli abitati ricadenti nella classe demografica superiore a 250.000 abitanti residenti (tra cui ricade l'abitato di Barletta), considera una dotazione idrica di previsione al 2018 pari ad 220 l/ab\*g.

Al fine di dare utile prosieguo alla richiesta di somministrazione del servizio idrico, questa Autorità rilascia la presente Attestazione di Compatibilità alle previsioni di Piano d'Ambito, giusto art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento all'incremento della percentuale di copertura del servizio idrico e fognario.

L'attestazione risulta comunque condizionata al rilascio da parte di Acquedotto Pugliese della prevista Attestazione di Conformità con il sistema gestionale, nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dallo stesso AQP per la successiva assunzione in gestione delle opere realizzate.

Distinti saluti.

Bari, 31/07/2014.

**Funzionario P.O.**

(Servizio Reti di distribuzione idrica  
e reti di fognatura urbane)

ing. Cecilia PASSERI

**Il Direttore Generale**  
ing. Vito COLUCCI

Via Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - BARI

Tel. 080.9641401 Fax 080.9904302 – 080.9641429 pec: segreteria@pec.aip.gov.it

www.aip.gov.it



Enel-DIS-31/07/2014-0682958

## Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE SUD  
SVILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA

70100 Bari, Casella Postale 1031  
F +39 0239652880  
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA/API

Spett.le  
COMUNE BARLETTA  
Area Tecnica  
C.so Cavour, 1 Ang. C.so Garibaldi (palazzo  
ex Banca D'Italia)  
76121 BARLETTA BT  
Pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Al  
Dirigente Area Tecnica  
Ing. Gianrodolfo Di Bari  
76121 BARLETTA BT  
Pec:  
dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta  
.bt.it

Oggetto: Realizzazione di "urbanizzazione primaria nel piano di zona 167, 2° e 3° triennio"  
**Comunicazione nominativi partecipanti alla Conferenza di Servizi del  
04/08/2014 ore 10:30**

Con riferimento alla Vs. dell'11/07/2014 prot. n. 38491 che si allega in copia, comunichiamo i nominativi dei partecipanti, per Enel Distribuzione, alla Conferenza di Servizio a margine specificata:

- ing. Amodio Nicola - Referente Unità Autorizzazioni e Patrimonio Industriale T 0802352188 e-mail: nicola.amodio@enel.com
- geom. Catalano Domenico - Tecnico Autorizzazioni e Patrimonio Industriale T 0802352658 e-mail: domenico2.catalano@enel.com
- p.i. Gentile Angelo - Tecnico Autorizzazioni e Patrimonio Industriale T 0883213331 e-mail: angelo.gentile@enel.com
- p.i. Di Roma Giovanni - Tecnico Progettazioni Lavori T 0802352013 e-mail: giovanni.diroma@enel.com

Distinti saluti.



1/2





## Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE SUD  
SVILUPPO RETE PUGLIA E BASILICATA

70100 Bari, Casella Postale 1031  
F +39 0239652880  
enel Distribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA/API

Spett.le  
COMUNE BARLETTA  
Palazzo Di Citta Corso V. Emanuele, 94  
76121 BARLETTA BT  
Pec:  
dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta  
.bt.it

DIS/MAT/SU/DTR-PUB/ZO/ZOBAR/UO1  
Unita' Operativa Barletta

Oggetto: **Realizzazione di Urbanizzazione primaria nel Comune di Barletta zona 167  
2° e 3° triennio.  
Riscontro Vs. 31471 del 09/062014.**

In merito alla richiesta allegata alla presente confermiamo l'esistenza nella zona di intervento di infrastrutture elettriche Enel sia aeree che interrate realizzate secondo le norme CEI vigenti esercite sia a 20 kV Media Tensione che 0,4-0,23 kV Bassa Tensione.

Si esprime **parere positivo** all'intervento di che trattasi confermandoVi in generale che se le ns. opere interferiscono con la rete di servizi in progetto, potrà essere richiesto il loro spostamento, che avverrà a titolo oneroso, formalizzandone la richiesta attraverso il call center commerciale 800 900 800 oppure recandosi al Punto Enel di Barletta in Via Vinci 22.

A disposizione per chiarimenti tecnici resta il Capo Unità operativa di Barletta p.i. Buccomino Luigi 0883 213377 mail luigi.buccomino@enel.com a cui invieremo tutti gli elaborati tecnici che avete prodotto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

