



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI  
BARLETTA - ANDRIA - TRANI  
*Ufficio Prevenzione incendi*

Pratica PI n°132597

Al Comune di Barletta Puglia  
Barletta  
dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it

Oggetto: Pratica N. 132597 - Valutazione Progetto, Ditta COMUNE DI BARLETTA - PALAZZO BONELLI sita in C.SO GARIBALDI 220, 76121 Barletta .  
**Richiesta valutazione del progetto.**

Vista l'istanza presentata dalla S.V. pervenuta in data 27/06/2023 con n. prot. 4297, e la documentazione integrativa pervenuta in data 07/09/2023 con n. prot. 6007 intesa ad ottenere la valutazione del progetto riguardante le seguenti attività:

72.1.C	Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili
--------	--

ed in considerazione del parere espresso in merito dall'istruttore tecnico del procedimento, Dott. Ing. RAFFAELE GIGLIO, si comunica che questo Comando, per quanto di propria competenza, approva il progetto inoltrato alle seguenti condizioni:

1. Venga rispettata la normativa di sicurezza in vigore, anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla relazione tecnica prodotti, in particolare: D.M. 03/08/2015 e s.m.i del Ministero dell'Interno;
2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi per raggiungerle siano opportunamente segnalate ed illuminate, anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete;
3. I dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo siano conformi a quanto previsto dal DM 3/11/2004 del Ministero dell'Interno;
4. Vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica di sicurezza (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n.81/2008) finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro;
5. L'impianto idrico antincendio sia conforme alle norme UNI 10779;

pag. 1 di 2

6. L'alimentazione idrica dell'impianto antincendio sia conforme alle norme UNI EN 12845;
7. Il locale per il gruppo di pompaggio dell'impianto antincendio sia conforme alle norme UNI 11292;
8. L'impianto automatico di rivelazione incendi e di allarme sia conforme alle norme UNI 9795 e sia munito di pulsanti manuali di allarme in numero tale da essere raggiungibili con percorsi non superiori a m. 30;
9. Sia attuato quanto previsto dal D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
10. Siano designati e formati gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto disposto dal D.M. 02/09/2021. Tali addetti dovranno partecipare ad apposito corso di formazione svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da enti pubblici e privati, come stabilito dall'art. 3 della Legge 28/11/1996, n. 609. I contenuti di tale corso dovranno essere quelli previsti al punto 9.5 del D.M. 3/09/2021;
11. Sia istituito il registro previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Allegata alla SCIA dovrà essere presentata documentazione tecnica univoca sulla consistenza definitiva dell'attività di che trattasi.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Si evidenzia che il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n°377705 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari (IBAN: IT24C076010400000000377705) e la causale dovrà indicare il numero della pratica a cui si riferisce e la dizione "Versamento a favore del Comando VV.F. di B.A.T. per servizi a pagamento di prevenzione incendi".

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'Istruttore Tecnico del Procedimento  
V.D. dott. Ing. Raffaele GIGLIO  
documento firmato digitalmente

Il Comandante  
(Dott. Ing. Romeo GALLO)  
documento firmato digitalmente