COMUNE DI BARLETTA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Titolo progetto:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE "C. PUTTILLI"

Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Barletta
corso V. Emanuele, 94 - 70051 Barletta (BT)

Progettazione: CMS s.r.l.

C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE SANTONICOLA

S.S. Nocerina
Località Fosso Imperatore Lotto 17
84014 Nocera Inferiore (SA)

C.M.S. s.r.l.
LUIGI SANTONICOLA
(Amministratore Unico)

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI SALERNO
INGEGNERE DOMENICO CAVALLARO
Sezione B Settore Civile e Ambientale

C.M.S. S.r.l.
Ing. Cavallaro Domenico
Direttore Tecnico dell'Impresa

C.M.S. S.r.l.
Ing. Gigi Annamaria
Dipendente CMS

C.M.S. S.r.l.
Ing. Petriccione Salvatore
Consulente esterno dell'impresa

Titolo elaborato: PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Tav.: IE-04 var

Scala 1:100

Rev.	Data	Descrizione	Redaz.	Verif.
3				
2				
1				
0		PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE		

Commessa:

IL DIRIGENTE
Arch. Donato LAMACCHIA

FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE
(Ing. Francesco Cognetti)

R.U.P.
(Ing. Sebastiano LONGANO)

PROGETTO DI VARIANTE

CITTA' DI BARLETTA
DOCUMENTO PERVENUTO IL
19 DIC. 2016
SETT. LAVORI PUBBLICI
Prot. 83479

QGBT	QGBT. Quadro Elettrico Generale. Vedi Schemi Elettrici UniFilar!		Grado di Protezione IP55
QPRESS	QPRESS. Quadro Elettrico Sala Stampa. Vedi Schemi Elettrici UniFilar!		Punto Comando luci e interruttore costituito da interruttore 10A, scatola, supporto, frutto, placca.
	Condotta Metallica portacavi, in acciaio zincato, tipo chiuso con coperchio e setto separatore. Dm. 200x75mm		Punto Comando luci e deviatore costituito da deviatore 10A, scatola, supporto, frutto, placca.
	Plafoniera fluorescente lineare, stagna, IP65. 2x36W.		Lampada Emergenza SA con Pittogramma
	Plafoniera fluorescente lineare, stagna, IP65. 2x58W.		Lampada Emergenza SA con Pittogramma
	Plafoniera fluorescente lineare, stagna, IP65. 1x18W.		Punto Comando luci e Pulsante Relè costituito da pulsante 10A, scatola, supporto, frutto, placca.
	Plafoniera fluorescente lineare, 4x14W.		
	Plafoniera fluorescente lineare, 4x14W, con lustra opale, IP40.		
E	Plafoniera dotata di Gruppo Autonomo di Emergenza. Autonomia 1 ora.		