



TITOLO PROGETTO:
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO
COMUNALE "C. PUTTILLI"

Amministrazione aggiudicatrice:
 Comune di Barletta
 corso V. Emanuele, 94 - 70051 Barletta (BT)
 Progettazione:
 CMS S.r.l.
 S.S. Nocera
 Loc. La Torre Impugnato Lido 17
 86014 Nocera Inferiore (SA)

C.M.S. S.r.l.
 Ing. Cavallero Domenico
 Direttore Tecnico dell'Impresa
 C.M.S. S.r.l.
 Ing. Gigi Annamaria
 Dipendente CMS
 C.M.S. S.r.l.
 Ing. Patrizia Savatino
 Consulente esterno dell'Impresa

C.M.S. S.r.l.
 Ing. Cavallero Domenico
 Direttore Tecnico dell'Impresa
 C.M.S. S.r.l.
 Ing. Gigi Annamaria
 Dipendente CMS
 C.M.S. S.r.l.
 Ing. Patrizia Savatino
 Consulente esterno dell'Impresa

TITOLO ELABORATO:
PIANTA AMMEZZATO CON IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA ED INVERNALE
Tav. : IM-03var

Scala: 1:100
 19 DIC. 2016

Rev. Data Descrizione
 1
 2
 3

Commissari:
 ANTONIO...
 ANTONIO...
 ANTONIO...

PROGETTO DI VARIANTE

	CONDOTTO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO R10 PER MANDATA ARIA PRIMARIA COMPLETO DI COIBENTAZIONE CON LEVIGHE SEZIONE INDICATA A DISSENSO.
	CONDOTTO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO R10 PER RIRIESCA ARIA PRIMARIA COMPLETO DI COIBENTAZIONE CON LEVIGHE SEZIONE INDICATA A DISSENSO.
	MONITANTE VERTICALE CONDOTTO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO R10 PER RIRIESCA ARIA PRIMARIA COMPLETO DI COIBENTAZIONE CON LEVIGHE SEZIONE INDICATA A DISSENSO.
	MONITANTE VERTICALE CONDOTTO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO R10 PER RIRIESCA ARIA PRIMARIA COMPLETO DI COIBENTAZIONE CON LEVIGHE SEZIONE INDICATA A DISSENSO.
	TRAZIONE IN RAMME COIBENTATE, MANDATA E RITORNO PER IMPIANTO VRF, PER TUTTI GLI ALTRI DETTAGLI VEDI TAV. IM-08 E IM-07

	Forma e Colore Maci per SIDA STANDA, Marca TOSHIBA O SIMILARE Vede Tav. IM-04 e Tav. IM-07
	Forma e Colore Maci per SIDA STANDA, Marca TOSHIBA O SIMILARE Vede Tav. IM-04 e Tav. IM-07
	Impianto di climatizzazione a Pannello radiante, Marca TOSHIBA O SIMILARE Vede Tav. IM-04 e Tav. IM-07

Tav. : IM-03
PIANTA AMMEZZATO CON IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA ED INVERNALE

