



COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 21/04/2016

Prot. n. 152 AM/cc

POS. N. 0016/2016

PARERE FAVOREVOLE N. 20/2016

Al Comune di Barletta
C.so Vittorio Emanuele 94
76121 BARLETTA

e, p.c. Al Comitato Regionale del C.O.N.I.
c/o Stadio della Vittoria
Strada Madonna della Rena 5
70123 BARI

Al Delegato Provinciale del C.O.N.I.
SEDE

Al Tecnico Regionale per
l'impiantistica Sportiva
c/o C.O.N.I. Regionale
SEDE

**OGGETTO: COMUNE DI BARLETTA – Rifacimento impianto di atletica leggera
"Cosimo Puttilli" per complessivi € 957.804,45.
Richiesta di parere pervenuta in data 14/04/2016.**

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 02/02/1939 e s.m.i., dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 richiamate anche dal D.M. Interni 18/03/96 e s.m.i., in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, la Commissione Impianti Sportivi del CONI è chiamata a esprimere pareri, tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere pareri in linea tecnico-sportiva su progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e loro accessori, come meglio specificato nel Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi



all'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1470 del 03/07/2012.

I pareri vengono espressi facendo riferimento in particolare alle Norme CONI vigenti.

La Commissione Impianti Sportivi, nella seduta del 20/04/16, presa visione della richiesta in oggetto, ha espresso:

PARERE FAVOREVOLE N. 20 / 2016

sul seguente tipo di intervento:

- rifacimento pista atletica leggera 6 corsie ml 400,00 – larghezza ml 7,65 in materiali sintetici;
- zone e pedane di lancio e salto, attrezzature; livello omologazione previsto: classe B;
- impianti tecnologici;
- sistemazioni generali.

a condizione che:

1. siano garantite le fasce di rispetto e le distanze minime di sicurezza tra bordo esterno ed interno della pista ed ostacoli o sporgenze (m 1,50 minimo) in ogni zona del perimetro della pista, come previsto dal Regolamento Tecnico FIDAL (aggiornato al 2015) per impianti di categoria B, in quanto il progetto presentato non è quotato a tal fine e puntualmente sembra non rispettare tali distanze minime;
2. siano interdetti agli spettatori i posti con limitata o impedita visibilità per la pista di A.L. e per le zone di salto e lancio in caso di manifestazioni di A.L.;
3. gli spogliatoi a servizio della pista siano effettivamente dimensionati in base all'utenza potenziale servita, in conformità alle Norme CONI ed ai Regolamenti FIDAL.

Il presente parere non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.

Il parere è riferito esclusivamente alla funzionalità sportiva degli impianti e non attiene, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi alla opportunità o convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi.

Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.



Le eventuali prescrizioni inerenti le competenze dei Ministeri ed Enti rappresentati all'interno della Commissione Impianti Sportivi, sono da ritenersi di natura generale e non limitative delle valutazioni di ulteriori Commissioni e/o Organismi Tecnici di Controllo afferenti agli stessi Ministeri e/o loro estensioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Arch. Franco Cardillo

Allegati: contatti CIS



Contatti Commissione Impianti Sportivi

Presidente:	Ing. Lucio Scorretti
Responsabile dell'istruttoria:	Arch. Attilio Magni
Segretario:	Geom. Valerio Funghi
Segreteria:	Sig.ra Carla Cruciani
e-mail:	cis@coni.it
Sito Internet:	http://pareri.coni.it http://impiantisportivi.coni.it
Telefono:	+39 06 3685 7530 - 7452
Fax:	+39 06 3272 3772
Indirizzo:	CONI - Commissione Impianti Sportivi Stadio Olimpico - Curva Sud - II Piano - Stanze 262 / 264 / 265 / 267 - 00135 Roma