Firmato digitalmente da:
Pagniello Mario
Firmato il 18/07/2024 09:08
Seriale Certificato: 2181012
Valido dal 29/09/2023 al 29/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Contratti di Quartiere II

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI BARLETTA

"Città della Disfida"

Quartiere "Borgovilla-Patalini"

Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratti di Quartiere II

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, n.21

Perizia di Variante 2

(Rielaborazione a seguito nota MBAC-SBAP 3657 04.05.2010 e 771 24.01.2011)

Alloggi per utenze differenziate

COD. PRATICA	SCALA	DESCRIZIONE TAVOLA	TAVOLA
2023-0003 - SP2	1:50 1:200	Impianto adduzione gas metano centrale termica	$IT6_{var1}$_V2

RUP:
Arch. Mario Pagniello

DIREZIONE LAVORI:
Arch. Michele Sgobba

SGOBBA MICHELE
16.07.2024
11:03:48
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:
Campanile Michele
Data: 17/07/2024 16:00:18

ISO 9001:2008

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	luglio 2024			arch. Michele Sgobba

dettaglio CENTRALE TERMICA
scala 1.50



CONDOTTA INTERRATA
GAS METANO
PE80, PN16 - DN75



giunto transizione PE/acciaio

VANO CONTATORE
GAS METANO
70x60x100 cm

Legenda

1. Dispositivo di intercettazione ingresso contatore/misuratore (in genere di competenza del distributore)
2. Codolo di ingresso
3. Contatore/Misuratore
4. Eventuale presa pressione del contatore/misuratore; potrebbe essere prevista anche nel dispositivo di intercettazione (1), oppure direttamente nella mensola di fissaggio o sul codolo di uscita
5. Punto d'inizio e dispositivo di intercettazione (di competenza del cliente)
6. Presa di pressione completa di tappo; potrebbe essere prevista anche direttamente nel dispositivo di intercettazione (5) (di competenza del cliente)
7. Codolo di uscita
8. Mensola di fissaggio

planimetria generale PIANO TERRA
scala 1.200

CONDOTTA INTERRATA
GAS METANO
PE80, PN16 - DN75

VANO CONTATORE
GAS METANO
70x60x100 cm

LEGENDA

- E — ESTINTORE A POLVERE CHIMICA 21A-89BC SEGNALATO CON CARTELLO INDICATORE DI TIPO C1
- CARTELLO INDICATORE
- PULSANTE DI SGANCIO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

CARTELLI SEGNALETICI IN ALLUMINIO O LAMPADE AUTONOME PER SEGNALAZIONE CONFORMI AL D.Lgs n.81 del 09.04.2008



TIPO C1 ESTINTORE DIM. 300X300 — TIPO C2 INTERRUTTORE DI ENERGIZZAZIONE (COLLOCATO SOPRA L'INTERRUTTORE) DIM. 300x200 — TIPO C3 valvola di intercettazione manuale di ittimura rapida (COLLOCATO SOPRA LA VALVOLA) DIM. 300x200

Firmato digitalmente da:
ZENOBJ GIUSEPPE
Firmato il 16/07/2024 12:18
Seriale Certificato: 3578619
Valido dal 16/05/2024 al 16/05/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA